

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
муниципальное
бюджетное дошкольное
общеобразовательное
учреждение
детский сад «Звездочка»
659015, Алтайский край,
Павловский район,
поселок Прутской
улица Школьная, 28а
тел. 3-13-55
E-mail: prutskoi.z@yandex.ru
№ 149
От 04.09.2024г

МИНИСТЕРСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Главное управление МЧС России по Алтайскому
краю

ИНФОРМАЦИЯ
О выполнении предписания № 22230061000207536811/1 от 19.09.2023г

№п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Информация о выполнении
1	На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение.	Не выполнено, письмо с Комитета см. Приложение №1
2	На объекте защиты над эвакуационными выходами с этажей здания непосредственно наружу (гр «Ягодки», гр. «Пчелки», гр 2 младшая , тамбур помещения кухни, тамбур помещения прачечной (административный выход) не установлены световые оповещатели «Выход»	Выполнено , установили. 1.гр «Ягодки»  2.гр. «Пчелки»-  3.гр 2 младшая

		 4.тамбур помещения кухни-  5. , тамбур помещения прачечной (административный выход) 
3	На объекте защиты (гр. «Ягодки», гр «Пчелки», тамбур прачечной) в тамбуре выхода из здания	Выполнено: 1.гр. «Ягодки»-  2.гр.»Пчелки»-

		
		3. Тамбур прачечной- 
4	На объекте защиты (гр «Гномики», коридор кухни, тамбур прачечной) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеиватели), предусмотренными конструкцией.	Выполнено: 1. гр. «Гномики» приказ о закрытии группы №245 от 28.03.2024(приложение №2) 2. коридор кухни  3. Тамбур прачечной

			
5	На объекте защиты (раздевалка группы «Ягодки», коридор кухни) отсутствуют крышки на электрораспределительных коробках.	1.Выполнено: 1. раздевалка гр «Ягодки»  2.Коридор кухни 	
6	На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя (№2, №3, №4, №11)	Выполнено: огнетушители расположили на высоте указанные в правилах противопожарного режима.	

		
7	На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено: замки на дверях заменены. 
8	На объекте защиты (помещение кастелянши) эксплуатируются тепловые пожарные извещатели вместо дымовых.	Выполнено: установили дымовые пожарные извещатели 

9	На объекте защиты помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой (дверью)	Выполнено: Замена двери электрощитовой 
10	На объекте защиты руководителем организации не организовано не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц ,наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Не выполнено, письмо с Комитета см. Приложение №1
11	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	 Акт в приложении №3

Российская Федерация

Руководителям образовательных
организаций Павловского района

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ул. Ленина, 30, с. Павловск, 659000,
тел./факс: (38581) 2-24-41, 2-28-89
e-mail: agro_pvl@ab.ru

О.О.Ф. 2024 № 197
на № _____

Уважаемые коллеги!

В связи с перераспределением полномочий между сотрудниками Администрации Павловского района, для оперативного сбора информации и определения необходимости первоочередного финансирования ремонтных работ образовательных организаций, ответственным за координацию деятельности и контроль в сфере обеспечения содержания зданий образовательных учреждений, а также за курирование ремонта школ и детских садов назначен Денисов Владимир Алексеевич, заместитель главы администрации района по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления.

В 2024 году на проведение в летний период текущего ремонта образовательных организаций выделено два миллиона рублей, эта сумма в два раза превышает объем денежных средств, которые школы и детские сады получали в предыдущие годы. Кроме этого, в течение года, понимая необходимость проведения оперативных ремонтных работ по замене отопления, электрической проводки, других видов работ, устранения замечаний по предписаниям контролирующих органов Администрация Павловского района выделяет на это муниципальные средства исходя из потребности; изготавливается сметная документация, подаются заявки для включения школ в краевую адресную инвестиционную программу для проведения капитальных ремонтов.

Все ходатайства, поступившие от руководителей ОО учтены и взяты на контроль, при наличии финансовой возможности указанные в ходатайствах виды работ будут профинансированы.

Исходя из вышеизложенного, обращаю ваше внимание на необходимость взаимодействия с курирующим заместителем главы, а также с комитетом по образованию и молодежной политике по всем вопросам, касающимся ремонта и благоустройства.

Глава района

О.И.Бронза

Ворсина Анна Сергеевна 8(385 81)22242

81

АДМИНИСТРАЦИЯ
Павловского района
Алтайского края
Комитет по
образованию
и молодежной
политике
Администрации
Павловского района
659000, Алтайский край,
Павловский район,
с. Павловск, ул. Ленина, 11,
тел. (385 61) 22-3-28
E-mail: pavlovskobn@bk.ru

25.07.2024 1702
на
№

МБДОУ детский сад «Звездочка»

Ио заведующего

Трениной Е.В.

Уважаемая Елена Васильевна!

В ответ на Ваше ходатайство от 11.06.2024 № 126 в соответствии с письмом Администрации Павловского района от 24.07.2024 № 231/П/3554 комитет по образованию и молодежной политике Администрации Павловского района сообщает, что использовать дополнительные средства из бюджета района 2024 года на исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 22230061000207536811/1 от 19.09.2023 не представляется возможным. Данный вопрос будет рассмотрен при формировании муниципального бюджета на 2025 год.

Председатель комитета по образованию
и молодежной политике Администрации
Павловского района



С.В. Ворсина

Быкова Елена Александровна,
8-385 (81) 22896

Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации Павловского района
Алтайского края

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

28 марта 2024г.

№245

Павловск

О закрытии дошкольных групп

На основании снижения списочной численности детей дошкольного
возраста по итогам 2023 года и прогнозной численности на 01.09.2024 года,
п р и к а з ы в а ю:

1. Закрыть дошкольные группы с 01.06.2024 года в следующих образовательных учреждениях:
 - МБДОУ д/с «Звездочка» - 1 группа;
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**АКТ
испытаний систем противопожарной защиты на работоспособность**

Проведены испытания на работоспособность:
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией.

(вид системы противопожарной защиты)
ООО «Пожарная безопасность» (№1014-00101-22/00150098)

(наименование юридического лица проводившего испытания, номер лицензии)

на объекте: МБДОУ д/в «Звездочка»
расположенном по адресу: г. Фрунзе, ул. Исхельная 28 А

Испытания на работоспособность Системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией

в период с "29" августа 2024 г. по "30" августа 2024 г.

в соответствии с проектом N 803 проекта
выполненным

(при отсутствии проекта - указывается «Без проекта»)

В результате испытаний на работоспособность установлено:

Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией находятся в исправном состоянии, компоненты систем находятся в работоспособном состоянии. Система АПС и СОУЭ не соответствует действующим СП484.1311500.2020, СП3.13130.2009, кабельные линии СПС и СОУЭ не соответствуют ФЗ-123 (ст.82, п.2). Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией на объекте введена в эксплуатацию более 10 лет назад, что является предельным состоянием ее эксплуатации, предусмотренной заводом-изготовителем оборудования. На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.5.1.7 При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ продлить срок эксплуатации
АПС и СОУЭ на один год

(указывается решение, принятое по результатам проведенных испытаний)

Дата проведения следующих испытаний на работоспособность:

"29" августа 2025 г.

(должность)

(фамилия и инициалы представителя
правообладателя объекта защиты)

"__" _____ г.

(подпись)

М.П.

Генерал ООО «Пожарная
безопасность» Толкаев С.В.
(должность)
(фамилия и инициалы представителя
организации, проводившей испытания)
30" августа 2024 г.
Пожарная безопасность
(подпись)
М.П. 