

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
"06" сентября 2023 г.
Учётный № ПМ 22230061000207536811



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10,

E-mail: kamgpn@mail.ru, телефон 2-11-43, 2-32-51

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«19» сентября 2023 г., 10 час. 00 мин.
(дата и время составления предписания)

pagpn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000207536811 /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М. проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме проведения профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации полномочий в области пожарной безопасности объекта надзора, расположенного по адресу: 659005, Алтайский край, Павловский район, п. Прутской, ул. Школьная, 28а, в период: с 09 час. 00 мин. «19» сентября 2023 г. по 10 час. 00 мин. «19» сентября 2023 г. дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Кобзевым Павлом Владимировичем, учётный № ПМ 22230061000207536811

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведён в рамках: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Профилактический визит проведен:

Кобзевым Павлом Владимировичем – дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад "Звездочка"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

Дознавателем - государственным инспектором г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов младшим лейтенантом внутренней службы Кобзевым Павлом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: И.о. заведующей МБДОУ детский сад «Звездочка» Тренина Елена Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12; Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" п.п 7.6.1, 7.6.3	11.09.2024	
2.	На объекте защиты над эвакуационными выходами с этажей здания непосредственно наружу (группа Ягодки, группа Пчелки, группа 2-я младшая, тамбур помещения кухни, тамбур помещения прачечной, административный выход) не установлены световые оповещатели «Выход»	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 5.3; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 36	11.09.2024	
3.	На объекте защиты (группа «Ягодки», группа «Пчелки», тамбур прачечной) в тамбуре выхода из здания устроено место для переобувания, а также допущено хранение (в том числе временно) различного материала	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п в) п. 27	11.09.2024	
4.	На объекте защиты (группа «Гномики», коридор кухни, тамбур прачечной) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п/п. в) п. 35	11.09.2024	
5.	На объекте защиты (раздевалка группы «Ягодки», коридор кухни) отсутствуют крышки на электрических	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от	11.09.2024	

	распределительных коробках	16.09.2020 года № 1479: п/п. в) п. 35		
6.	На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (Огнетушители: №2, №3, №4, №11)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479: п. 409	11.09.2024	
7.	На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 26	11.09.2024	
8.	На объекте защиты (помещение кастаньяши) эксплуатируются тепловые пожарные извещатели вместо дымовых	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения». Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175: п.13.1.10	11.09.2024	
9.	На объекте защиты помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой (дверью) I-го типа	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013г. N 288: п. 5.2.6	11.09.2024	
10.	На объекте защиты руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п/п. б) п. 17	11.09.2024	
11.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года: ч. 1 ст. 83; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479: п. 54	11.09.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание об исполнении пунктов предписания: 10 сентября 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

И.о. заведующей МБДОУ детский сад «Звездочка» Тренина Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель - государственный инспектор г. Камень-на-Оби и Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Кобзев П.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)