

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МБДОУ д/с «Звёздочка»
«31» *марта* 2021г

Сулимова А.В.Сулимова.

АКТ

проведения тренировочной эвакуации воспитанников и работников
из здания МБДОУ д/с «Звёздочка»

от 31 марта 2021 года г. Прутской

Комиссией в составе : начальник ПЧ ГПС-44 г.Прутского Орликов А.М.,
заведующий Сулимовой А.В., старшего Афонясовой Н.И., завхоза Деловой Е.Н.,
помощника воспитателя Сорокиной С.Г. составлен настоящий акт о том, что 31
.03.2021г. в 9.30 часов проведена практическая тренировка по эвакуации детей и
сотрудников из здания: МБДОУ д/с «Звёздочка» .

I . УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Наименование учреждения –МБДОУ д/с «Звёздочка».
2. Этажность здания, степень огнестойкости 2 этажа, III степень огнестойкости.
3. Количество основных эвакуационных выходов- 4 основных эвакуационных выхода.
4. Количество обслуживающего персонала/педагогического персонала -33 человека.
6. В момент эвакуации в здании находилось детей 72 чел.

II . СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

1. Способ оповещения- сигнал пожарной тревоги.

2. Количество использованных выходов при эвакуации — 7 выходов.

3. Время эвакуации детей после оповещения: через ___ 7 ___ мин.

4. Нормативное время эвакуации летнее/зимнее — 5-7 ___ мин.

5. Место сбора детей учащихся после эвакуации в летнее/зимнее время- каждая группа эвакуируется

В ходе тренировки установлено следующее:

Условное место возникновения пожара: кабинет физ. инструктора на 2 этаже.

Сообщение о пожаре выполнено : инструктором по физической культуре Синельникова Е.И.

Вызов пожарной охраны сделан (условно кем): зам. АХЧ -Делова Е.Н.

Действия руководящего состава: согласованные.

Действия сотрудников: организованные.

Направление движения сотрудников, согласно эвакуационным выходам: соответствующее.

Проверка наличия людей по списку: детей 72 чел., сотрудников 21 чел.

Время эвакуации: 7 мин 9:30-9:50

На момент эвакуации обнаружены следующие нарушения:

1. Неисправность (отсутствие) систем АПС и оповещения людей о пожаре: неисправностей нет

2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения (количество): 10шт. ОП-4(3)ABCE, 1шт. ОУ-5 BCE-01 огнетушителей.

3. Состояние эвакуационных путей и выходов: свободное

4. Прочие нарушения: выявлены не соответствия ширины проезда для пожарной техники к зданию(ворота 3,13м)-норма -3,50 м.

III. ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию детей признать удовлетворительно
2. Действия обслуживающего персонала/ педагогического персонала признать удовлетворительно.


Председатель комиссии:


Зам. по административно-хоз. части -  Е.Н.Делова.

Члены комиссии:

Начальник ПЧ ГПС-44 п.Прутского  Орликов А.М

Заведующий МБДОУ/с «Звёздочка»:  А.В.Сулимова

Старший воспитатель:  Н.И.Афонасьева

Помощник воспитателя:  С.Г.Сорокина